

FIRE SERVICE LICENCE

(Under section 13 of the Tamil Nadu Fire Service Act No.40 of 1985 and
With Tamil Nadu Fire Service Rules 1990-Appendix III)

R.C.No:4580/C1/2018.

DATE :12.07.2018

License is here by granted under section 13 of the Tamil Nadu Fire Service Act 1985 for Storing/Processing /other items COLLAGE (Mention whichever is applicable) Within the jurisdiction of VANNIYAMBADI /Panchayat /P.Union/Township in the Name of M/S. MARUDHAR KESARI JAIN COLLAGE FOR WOMEN, CHINNAKALLUPALLI, CHINNAVEPPAMPATTU VILLAGE, VANNIYAMBADI-635 751. Subject to the Conditions noted there on and such other Conditions as may be prescribed. Inspected ADO, VELLORE & SO VANNIYAMBADI On 05.07.2018 and this License is valid up to 04.07.2019.

நிபந்தனைகள்

1. தீயணைப்புக்கருவிகள் அனைத்தும் நல்ல நிலையில் உரிய பதிவேடுகளுடன் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
2. நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் பாதுகாப்பிற்கு பொறுப்பு வகிக்கும் நிரந்தர பணியாளர்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு பணியாளர்கள் அரசு ஆணை எண்:713 உள் (காவல் - 17) துறை, நாள்: 17.08.2005 -ன்படி கட்டண அடிப்படையில் தீயணைப்பு மீட்புப்பணி துறையிடம் ஆரம்ப தீத்தடுப்பு பயிற்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
3. அருகில் உள்ள தீயணைப்பு - மீட்புப்பணி நிலைய தொலைபேசி எண்ணை தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பெரிய எழுத்துகளால் சிவப்பு வண்ணத்தில் பிரதான கிடத்தில் மாட்டி வைக்கப்பட வேண்டும்.
4. காலநூறையாக அருகில் உள்ள தீயணைப்பு - மீட்புப்பணி நிலையத்துடன் கிணைத்து அவசரகால போலி ஒத்திகை பயிற்சி (MOCK DRILL) நடத்தப்பட வேண்டும்.
5. தேசிய கட்டிட விதிகள் 2005 தீ மற்றும் உயிர் பாதுகாப்பு விதிகளின் படி தேவையான அனைத்து தீயணைப்பு சாதனங்களும் பொருத்தப்பட வேண்டும்.
6. அனைத்து வெளியேறும் வழிகளிலும் மிளிர்க்கூடிய அடையாள பலகை (ILLUMINATED SIGN BOARDS) பொருத்தப்பட வேண்டும்.
7. ஆண்டுதோறும் கிச்சான்றினை புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
8. கித்தீ உரிமத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகள் கடைப்பிடிக்கப்படவில்லைபெனில் கித்தீ உரிமம் செல்லாததாக கருதப்படும்.

(Office Seal with Date)



[Handwritten Signature]
DISTRICT OFFICER,
FIRE AND RESCUE SERVICES,
VELLORE DISTRICT, VELLORE.
[Handwritten Date: 12/7/18]

TO,

M/S. MARUDHAR KESARI JAIN COLLAGE FOR WOMEN,
CHINNAKALLUPALLI, CHINNAVEPPAMPATTU VILLAGE,
VANNIYAMBADI-635 751.

Copy To. Deputy Director, Fire & Rescue Services, North Western Region, Vellore-1